



АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
Самарской области
г.Тольятти, 445011
пл. Свободы, 9
тел.: (8482) 283050, (8482) 280441
stavr-post@mail.ru
ИНН/ КПП 6382007951/638201001,
ОКПО 04031090, ОГРН 1026303947010

Руководителям организаций
муниципального района
Ставропольский Самарской
области

от 25.03.2021 № 2819

на № _____ от _____

Уважаемые коллеги!

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области информирует о завершении в феврале 2021 года расследования 2 несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших на территории Самарской области.

03.02.2021 завершено расследование несчастного случая, происшедшего 24.08.2020 с работником АО «БСК-СПб» (место регистрации юридического лица – г.о. Самара, ОКВЭД 42.11 – строительство автомобильных дорог и магистралей).

На территории муниципального района Ставропольский мастер строительных и монтажных работ АО «БСК-СПб» скончался в результате наезда транспортного средства.

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилось нарушение правил дорожного движения.

Вид происшествия – транспортное происшествие.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, комиссией не выявлены. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине лица, не являющегося сотрудником АО «БСК-СПб».

08.02.2020 завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего 02.10.2020 с работником МУП «Водоснабжение» (место регистрации юридического лица – м.р. Красноармейский, ОКВЭД 36.00 – забор, очистка и распределение воды).

На территории муниципального района Красноармейский электромонтер (65 лет) МУП «Водоснабжение» получил тяжелую травму на рабочем месте в результате ожога вольтовой дугой. Работник был доставлен в медицинское

учреждение, где скончался от полученных травм 19.10.2020.

В ходе расследования смертельного несчастного случая комиссией установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ.

Вид происшествия – воздействие экстремальных температур.

Лица, допустившие нарушения требований охраны труда, являются должностными лицами МУП «Водоснабжение».

Просим Вас проанализировать представленную информацию и предусмотреть мероприятия по профилактике аналогичных несчастных случаев на производстве.

Для получения консультационной и методической помощи рекомендуем обращаться к инспектору по охране труда отдела муниципальной службы и кадров управления правовой и кадровой политики администрации муниципального района Ставропольский Самарской области по телефону: 28-15-62.

Первый заместитель Главы района

Ю.Ю.Забродин